



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

NK.9022.1.167.2026

Kraków, dnia 2026-10-05

**Likom Sp. z o.o.**

Morawica 1

32-084 Liszki

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PISS) w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym, w dniu 14 września 2026 r. na terenie gminy Liszki zostały pobrane próby wody z punktów zgodności:

- Rączna Powieszon – ujęcie,
- Czułów Mników – ujęcie,
- Czułów Zręby – zbiornik.

Na podstawie analizy otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym spełnia wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) za wyjątkiem parametru „magnez” w próbie wody pobranej ze zbiornika Czułów Zręby. Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76 wykazała w ww. próbie wody obecność magnezu poniżej wartości parametrycznej tj. 7-125 mg/l określonej w załączniku nr 1, część D, tabela 2, Lp. 1 ww. rozporządzenia.

Wartość parametryczna magnezu jest to „wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w niniejszym załączniku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”

Iwona Seliga-Ptak

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (E-doręczenie)
2. Urząd Gminy Liszki ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki (E-doręczenie)

Ref. Sipczyński Bartosz tel.: (012) 412 34 41 wew. 113



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków  
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72

e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow  
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25